

Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шаровой кран JIP Premium WW/Dy125/Py40/Tmax180 сталь с/с	JIP-WW		Данфосс	шт.	2		
2	Манометр TM510, 0..16бар, 100мм, G1/2				шт.	3		
3	Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150				шт.	7		
4	Термометр 0-160°C				шт.	2		
5	Регулирующий клапан			Данфосс	шт.	1		Ду, Kvs клапана См. расчетный лист
6	Электропривод			Данфосс	шт.	1		
7	Кран шаровой под приварку Dy15				шт.	1		
8	Кран шаровой под приварку Dy25				шт.	1		
9	Воздушник IVR/Dy15/Py40/Tmax110 латунь р/р	IVR		Данфосс	шт.	2		
10	Спускник IVR/Dy25/Py40/Tmax110 латунь р/р	IVR		Данфосс	шт.	2		
11	Обратный клапан 802/Dy150/Py16/Tmax100 чугуун м/ф	802		Данфосс	шт.	1		
12	Манометр TM510, 0..10бар, 100мм, G1/2				шт.	4		
13	Теплообменник с теплоизоляцией			Данфосс	шт.	1		См. расчетный лист
14	Датчик температуры ESMU	ESMU		Данфосс	шт.	2		
15	Насос циркуляционный				шт.	1		Производитель, серия насоса. См. расчетный лист
16	Прессостат KPI35	KPI35		Данфосс	шт.	1		
17	Шаровой кран IVR/Dy15/Py40/Tmax110 латунь р/р	IVR		Данфосс	шт.	1		
18	Термометр 0..120C				шт.	2		
19	Дисковый затвор VFY-WH/Dy150/Py16/Tmax120 чугуун м/ф	VFY-WH		Данфосс	шт.	2		

Электропроводка между шкафом автоматики и БТП не входит в поставку «ООО «Данфосс». Необходимо предусмотреть электропроводку в проекте и произвести закупку отдельно. В БТП выполнена коммутационная панель для удобства подключения на объекте. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, «ООО «Данфосс» оставляет за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

						Спецификация			
						Стандартный тепловой пункт для независимой системы отопления (вентиляции)			
						SUB-HS-125-150-C-S V2			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.							Стадия	Лист	Листов
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									

Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Фильтр FVF/Dy150/Py16/Tmax300 чугун ф/ф	FVF		Данфосс	шт.	1		
21	Датчик температуры ESMT	ESMT		Данфосс	шт.	1		

Электропроводка между шкафом автоматики и БТП не входит в поставку «ООО «Данфосс». Необходимо предусмотреть электропроводку в проекте и произвести закупку отдельно. В БТП выполнена коммутационная панель для удобства подключения на объекте. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, «ООО «Данфосс» оставляет за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

						Спецификация		
						Стандартный тепловой пункт для независимой системы отопления (вентиляции) SUB-HS-125-150-C-S V2		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Стадия	Лист	Листов
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								