

Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Манометр ДМ02, 0..16бар, 100мм, G1/2				шт.	4			
2	Кран под манометр Ду15/Ру25/Тmax150				шт.	4			
3	Датчик температуры ESMU	ESMU		Данфосс	шт.	2			
4	Обратный клапан РИДАН-30Д/Ду65/Ру16/Тmax120 чугун м/ф	РИДАН-30Д		Данфосс	шт.	1			
5	Трехходовой регулирующий клапан			Данфосс	шт.	1		Ду, Kvs клапана См. расчетный лист	
6	Электропривод			Данфосс	шт.	1			
7	Насос циркуляционный				шт.	1		Производитель, серия насоса. См. расчетный лист	
8	Прессостат KPI35	KPI35		Данфосс	шт.	1			
9	Шаровой кран IVR/Ду15/Ру40/Тmax110 латунь р/р	IVR		Данфосс	шт.	1			
10	Термометр 0..120				шт.	2			
11	Дисковый затвор РИДАН-ЗДМ/Ду65/Ру16/Тmax120 чугун м/ф	РИДАН-ЗДМ		Данфосс	шт.	1			
12	Фильтр FVF Standard/Ду65/Ру16/Тmax300 чугун с/с	FVF		Данфосс	шт.	2			
13	Шаровой кран JIP Standard WW/Ду65/Ру16/Тmax150 сталь с/с	JIP-WW		Данфосс	шт.	2			
14	Термометр 0..160С				шт.	1			
15	Датчик температуры ESMT	ESMT		Данфосс	шт.	1			
Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, «ООО «Данфосс» оставляет за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе.Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.									
						Спецификация			
						Стандартный насосный узел смешения серии			
						АУУ-С-065-065-С-S V2			
Изм.		Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.							Стадия	Лист	Листов
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									