

|  | Общий | Наименование и техническая характеристика                | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы кг | Примечание |
|--|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|------------|
|  | 1     | 2                                                        | 3                                                  | 4                                   | 5                  | 6                 | 7          | 8                | 9          |
|  | 1     | Шаровой кран JIP Standard WW/Dy65/Py16/Tmax150 сталь с/с | JIP-WW                                             |                                     | Данфосс            | шт.               | 2          |                  |            |
|  | 2     | Термометр 0..160С                                        |                                                    |                                     |                    | шт.               | 2          |                  |            |
|  | 3     | Манометр ДМ02, 0..16бар, 100мм, G1/2                     |                                                    |                                     |                    | шт.               | 4          |                  |            |
|  | 4     | Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150                      |                                                    |                                     |                    | шт.               | 4          |                  |            |
|  | 5     | Грязевик Dy65 PN16 Cm20 RAL 7016 сталь ф/ф               |                                                    |                                     |                    | шт.               | 1          |                  |            |
|  | 6     | Воздушник X1666/Dy15/Py63/Tmax200 нерж. сталь р/р        | X1666                                              |                                     | Данфосс            | шт.               | 1          |                  |            |
|  | 7     | Спускник X1666/Dy20/Py63/Tmax200 нерж. сталь р/р         | X1666                                              |                                     | Данфосс            | шт.               | 1          |                  |            |
|  | 8     | Фильтр FVF Standard/Dy65/Py16/Tmax300 чугун с/с          | FVF                                                |                                     | Данфосс            | шт.               | 1          |                  |            |
|  | 9     | Щит монтажный                                            |                                                    |                                     |                    | шт.               | 1          |                  |            |
|  | 10    | Кран шаровой под приварку Dy15                           |                                                    |                                     | Данфосс            | шт.               | 2          |                  | Воздушник  |
|  | 11    | Кран шаровой под приварку Dy25                           |                                                    |                                     | Данфосс            | шт.               | 2          |                  | Спускник   |
|  | 12    | Проставка под расходомер Dy65, L=1300                    |                                                    |                                     |                    | шт.               | 2          |                  |            |

Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, «ООО «Данфосс» оставляет за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

|           |         |       |       |       |      |                              |        |        |
|-----------|---------|-------|-------|-------|------|------------------------------|--------|--------|
|           |         |       |       |       |      | Спецификация                 |        |        |
|           |         |       |       |       |      | Стандартный узел ввода серии |        |        |
|           |         |       |       |       |      | УВ-С-065-С-V3                |        |        |
| Изм.      | Кол.уч. | Лист. | №док. | Подп. | Дата |                              | Стадия | Лист   |
| Разраб.   |         |       |       |       |      |                              |        | Листов |
| Пров.     |         |       |       |       |      |                              |        |        |
| Т. контр. |         |       |       |       |      |                              |        |        |
| Н. контр. |         |       |       |       |      |                              |        |        |
| Утв.      |         |       |       |       |      |                              |        |        |